

**Wykonawcy, Uczestnicy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane, pod nazwą: „**Budowa budynku zespołu lokali socjalnych w zabudowie mieszkaniowej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej**”, wyjaśniam:

Pytanie 1

Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących montażu drzwi wewnętrznych, czy uwzględnić w ofercie montaż drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź 1

Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej, Zamawiający postanowił, że w ofercie należy przyjąć montaż drzwi wewnętrznych wg parametrów przyjętych w projekcie technicznym z montażem ościeżnic stalowych w miejsce przewidzianych w wykazie stolarki, ościeżnic regulowanych.

Pytanie 2

Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących montażu wywietrzników dachowych, czy uwzględnić w ofercie montaż wywietrzników dachowych?

Odpowiedź 2

Projekt techniczny przewiduje wykonanie wywietrzników dachowych, w ofercie należy przyjąć ich wykonanie zgodnie z projektem.

Pytanie 3

Ze względu na rozbieżności między opisami technicznymi, projektem a przedmiarem branży budowlanej proszę określić, jaki tynk zastosować na elewacji?

Odpowiedź 3

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji wykonawczej i budowlanej, Zamawiający wyjaśniając powstałe rozbieżności informuje, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie elewacji tynkiem akrylowo-sylikonowym w kolorze beżowym i jasnobieżowym, zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym.

Pytanie 4

Proszę o podanie koloru i grubości kostki chodnikowej

Odpowiedź 4

W ofercie należy przyjąć kostkę z polbruku w kolorze szarym, gr. 6cm.

Pytanie 5

Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących montażu obrzeży chodnikowych czy uwzględnić w ofercie montaż obrzeży chodnikowych?

Odpowiedź 5

Pozycję Nr 86 dotyczącą nawierzchni z kostki betonowej należy rozumieć, jako kompletną nawierzchnię wraz z niezbędnymi obrzeżami 6x20cm.

Pytanie 6

Opis techniczny nie przewiduje malowania elewacji farbami silikatowymi, co jest ujęte w poz. 85 przedmiaru branży budowlanej czy uwzględnić w ofercie malowanie elewacji farbami silikatowymi?

Odpowiedź 6

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji wykonawczej i budowlanej, Zamawiający wyjaśniając powstałe rozbieżności informuje, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie elewacji tynkiem akrylowo-sylikonowym w kolorze beżowym i jasnobieżowym, zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym.

Pytanie 7

Opis techniczny nie przewiduje wykonania posadzek z paneli podłogowych, co jest ujęte w poz. 80 przedmiaru branży budowlanej czy uwzględnić w ofercie montaż paneli podłogowych zamiast wykładziny PCV przewidzianej w projekcie?

Odpowiedź 7

W ofercie należy przyjąć do wykonania wykładzinę PCV.

Pytanie 8

Czy w ofercie uwzględnić zestaw urządzeń i wyposażenie kuchni?

Odpowiedź 8

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie lokali mieszkalnych w elementy wymienione w opisie technicznym projektu wykonawczego, dział 4.

PREZES ZARZĄDU

Eugeniusz Bereza